



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Городецкому району
606500, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-31-20, 9-33-19 (код – 8-83161),
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Предписание № 147/1/67

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
« 10 » августа 2021 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №3»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору № 147 от «27» июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., п. 2, ч. 1, ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» В период с «29» июля 2021 г. по «10» августа 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Тутубалиным Денисом Романовичем, в здании школы, по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ «Средняя школа №3» Малышевым Евгением Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения книгохранилища библиотеки	Пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479	01.08.2022	
2.	Коридор здания школы, расположенный на 2-м этаже длиной более 60 метров, не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа	ч.4, ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 СП 1.13130 "Системы	01.08.2022	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". (ранее действовало требование п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п.6.26* СНиП 21-01-97*)		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
Городецкого района Нижегородской области
по пожарному надзору Д.Р. Тутубалин**
«10» августа 2021 г.



М.Л.П.

**И.о. директора МБОУ
«Средняя школа №3»
Мальшев Е.В.**
«10» августа 2021 г.



М.Л.П.